



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 35000425

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образование
1.2. Адрес объекта г. Камышин, ул. Спортивная, д. 12
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2075 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: нет
1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта-2009 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2 городского округа –город Камышин (МБДОУ Дс № 2)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Камышин, ул. Спортивная, д. 12
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию Администрации городского округа –город Камышин
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Камышин, ул. Октябрьская, д. 60

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование
2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование образование
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 185 ; вместимость 207 ; пропускная способность 207
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутные такси № 11, 14, 22.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 -300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 -10 мин. .

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет ,

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ(К,О,С) ДЧ-И(ГУ)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ(ГУ) ДУ(К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ(К,О,С) ДЧ-И(ГУ)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(К,) ДЧ-И(О,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(К,О) ДЧ-И(С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ(К,О,С) ДЧ-И(Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ необходимо дооборудовать объект для инвалидов и МГМ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<ul style="list-style-type: none"> - нанесение контрастной маркировки на ступени - оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака) - установка / переоборудование перил - установка тактильной таблички с названием объекта - установка тактильных указателей направления движения - устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия - устранение порогов, понижение бордюрного камня. - расширение калитки.
2	Вход (входы) в здание	<ul style="list-style-type: none"> - нанесение контрастной маркировки на ступени - приобретение подъемного устройства - расширение дверного проема (норма не менее 0,9 м.) - увеличение разворотной площадки перед дверью - установка / переоборудование пандуса - установка / переоборудование перил - установка кнопки вызова - установка противоскользящего покрытия - установка речевого информатора или звукового маяка - установка тактильной таблички с названием объекта - устранение порогов
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<ul style="list-style-type: none"> - нанесение контрастной маркировки на ступени

		<ul style="list-style-type: none"> - расширение полосы движения - установка направляющей тактильной плитки (на полу) - установка противоскользящего покрытия - установка тактильных табличек - установка тактильных указателей направления движения - устранение порогов
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<ul style="list-style-type: none"> - приведение в норму высоты поверхности окна обслуживания - увеличение ширины дверных проемов 0,9 - установка противоскользящего покрытия
5	Санитарно-гигиенические помещения	<ul style="list-style-type: none"> - переоборудование раковины (высота, установка поручня) - переоборудование санитарно – гигиенического помещения - расширение дверного проема - установки кнопки вызова - установка крючков (для костылей, одежды, и т. Д.) - установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла - установка противоскользящего покрытия - установка тактильных пиктограмм - установка тактильных табличек
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<ul style="list-style-type: none"> - установка информационно – справочных систем - установка тактильных табличек - установка тактильных указателей направления движения
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<ul style="list-style-type: none"> - разметка дороги - установка направляющей тактильной плитки до объекта - установка указателей движения до объекта
8	Все зоны и участки	<ul style="list-style-type: none"> установка противоскользящего покрытия; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины

		<p>(высота, установка поручня); расширение дверного проема; переоборудование санитарно-гигиенического помещения; установка направляющей тактильной плитки (на полу); установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; устранение порогов; расширение дверного проема (норма не менее 0,9 м.); установка кнопки вызова; увеличение ширины дверных проемов; устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени; оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака); установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; разметка дороги установка направляющей тактильной плитки до объекта установка светофора установка указателей движения до объекта устранение порогов, понижение бордюрного камня на всем пути движения до объекта.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 01.01.2019 по 31.12.2019

в рамках исполнения государственной программы Волгоградской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для: К; О; С; Г; У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения (*требуется/не требуется*):

Согласование разработка проектно-сметной документации; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации (*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15 марта 2019.
2. Акта обследования объекта: № акта 35000425 от 15 марта 2019.
3. Решения Комиссии протокол № 1 от 15 марта 2019.