

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

г. Камышин

« 29 » августа 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Образование

1.2. Адрес объекта 403892, Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Metallургов, д. 11 а

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 992,5 кв.м

- часть здания , кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: нет.

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта 2012

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026 г., капитального .

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2 городского округа – город Камышин, (МБДОУ Дс № 2) – 2 корпус

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 403892, Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Metallургов, д. 11 а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы и маршрутные такси № 22, № 14.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да (высокие бордюры, отсутствие лестничного подъема на склонах)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
---------------	--	---

1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (Г,У), ДУ (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О, С) ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К), ДЧ (О,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДЧ-И (Г,У), ДУ (О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С,Г,У), ДЧ-И (К,О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ – необходимо дооборудовать объект

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- нанесение контрастной маркировки на ступени - оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака) - установка / переоборудование перил - установка тактильной таблички с названием объекта - установка тактильных указателей направления движения - устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия - устранение порогов, понижение бордюрного

		камня. - расширение калитки.
2	Вход (входы) в здание	- нанесение контрастной маркировки на ступени - приобретение подъемного устройства - расширение дверного проема (норма не менее 0,9 м.) - увеличение разворотной площадки перед дверью - установка / переоборудование пандуса - установка / переоборудование перил - установка кнопки вызова - установка противоскользящего покрытия - установка речевого информатора или звукового маяка - установка тактильной таблички с названием объекта - устранение порогов
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- нанесение контрастной маркировки на ступени - расширение полосы движения - установка направляющей тактильной плитки (на полу) - установка противоскользящего покрытия - установка тактильных табличек - установка тактильных указателей направления движения - устранение порогов
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- приведение в норму высоты поверхности окна обслуживания - увеличение ширины дверных проемов 0,9 - установка противоскользящего покрытия
5	Санитарно-гигиенические помещения	- переоборудование раковины (высота, установка поручня) - переоборудование санитарно – гигиенического помещения - расширение дверного проема - установки кнопки вызова - установка крючков (для костылей, одежды, и т. Д.) - установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла - установка противоскользящего покрытия - установка тактильных пиктограмм - установка тактильных табличек
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	- установка информационно – справочных систем - установка тактильных табличек - установка тактильных указателей направления движения
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	- разметка дороги - установка направляющей тактильной плитки до объекта - установка указателей движения до объекта
8	Все зоны и участки	установка противоскользящего покрытия; установка крючков (для костылей, одежды и

		тд.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); расширение дверного проема; переоборудование санитарно-гигиенического помещения; установка направляющей тактильной плитки (на полу); установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; устранение порогов; расширение дверного проема (норма не менее 0,9 м.); установка кнопки вызова; увеличение ширины дверных проемов; устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени; оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака); установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; разметка дороги установка направляющей тактильной плитки до объекта установка светофора установка указателей движения до объекта устранение порогов, понижение бордюрного камня на всем пути движения до объекта.
--	--	---

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ до 31.08.2030 г.

в рамках исполнения государственной программы Волгоградской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для: К; О; С; Г; У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.5. Согласование разработка проектно-сметной документации; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается НЕТ

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
(наименование сайта, портала)

Председатель комиссии

(руководитель рабочей группы)

Начальник х/о Киревнина Л.М.

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы




Ст.воспитатель Курина Т.А.

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы

Ст.воспитатель Дугина А.Н.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

Согласовано:

Руководитель учреждения

Заведующий МБДОУ Дс № 2

(организации)

Яцушко О.Г.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано «29» августа 2025г.

(Протокол № 1) Комиссией по проведению обследования и паспортизации доступности